


## 非該当証明書

令和3年6月1日

鎌田信号機株式会社



住所：大阪府東大阪市川俣1丁目16番35号

作成責任者：技術部 高木真吾

連絡先：電話 06-6789-1181

FAX 06-6789-1180

技術部品質保証担当 沖野一勝

e-mail: okino@hallo-signal.co.jp

## 記

貨物名：変圧器（単相複巻、屋外ケース入り）

型式等：

	品番	容量(VA)	電圧(V)
	WBO-6000A	6000	200,220/100,110
	WBO-7500A	7500	200,220/100,110
	WBO-10KA	10k	200,220/100,110
	WBO-12KA	12k	200,220/100,110
	WBO-15KA	15k	200,220/100,110
	WBO-20KA	20k	200,220/100,110
	WBO-25KA	25k	200,220/100,110
	WBO-30KA	30k	200,220/100,110
	WBO-40KA	40k	200,220/100,110
	WBO-50KA	50k	200,220/100,110

当該製品は輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にかかる該当貨物ではありません。

なお、輸出貿易管理令別表第1の16項には該当しております。

以上